

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年10月11日(木)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年10月11日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系衣類乾燥機において、「LD乾燥機制御電源喪失」警報の発生が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	
2	3・4号廃棄物処理設備	プロセス放射線モニター系雑固体廃棄物焼却設備排気放射線モニター(B)除湿器(B)において、「ガス温度高」警報の発生が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	