

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年10月26日(金)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年10月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	4号機	計装用圧縮空気系除湿装置(A)入口弁及び排気弁において、シート部に漏えい(圧縮空気)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	