

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年11月20日(火)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年11月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3・4号廃棄物処理設備	4号除染廃液系サンプポンプ(A)封水入口弁操作スイッチにおいて、動作不良(固着により操作出来ず)が認められたため、当該スイッチを点検・修理。	GⅢ	