

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年12月 4日(火)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年12月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)3C-1(2A)しゃ断器において、動作不良(しゃ断器開放時、動作が緩慢)が認められたため、当該しゃ断器を点検・修理。	GⅢ	
2	サイトバンカ	放射性ドレン移送系シャワードレン移送逆止弁において、動作不良(開固着)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	