

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 1月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名   | グレード | 発見日   |
|-----|-----|---|------|-------|
| 1   | 3号機 | 直流125V蓄電池(B)No. 17において、電圧低下が認められたため、当該蓄電池を交換。<br>なお、全蓄電池合計の直流電圧は要求を満足しており、プラントへの影響無し。 | GIII | 1月23日 |