

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 2月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備電気品室排気ファン(A)の風量調節用ダンパーにおいて、振動が認められたため、当該ダンパーを点検・修理。	GⅢ	2月4日
2	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系濃縮洗濯廃液乾燥機の蒸気連絡配管継手部において、蒸気及び凝縮水の漏えい(凝縮水:約15秒に1滴)が認められたため、当該継手部を点検・修理。 なお、乾燥機の運転を停止し、漏えいは停止。	GⅢ	2月5日