

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 2月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	木戸川取水設備において、取水ポンプ起動に先立ち弁駆動用油ポンプを起動すべきところ、当該油ポンプを起動せずに取水ポンプを起動し、数分後に停止したことが認められたため、対策検討。 なお、当該油ポンプを起動後、木戸川取水ポンプを起動し、問題ないことを確認した。	GIII	2月6日