

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 2月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	換気空調系原子炉建屋排風機(B)の運転時において、原子炉建屋外気差圧に変動(約-0.25~-0.35kPa)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、排風機(A)に切り替え、原子炉建屋外気差圧は安定中。	GIII	2月12日