

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 3月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	補機冷却海水系ポンプ出口ヘッダー圧力指示計元弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	3月1日
2	3号機	燃料プール冷却浄化系故障表示回路の補助継電器において、動作不良(警報窓の不点滅)が認められたため、当該回路補助継電器を交換。	GⅢ	2月28日
3	その他	一次水処理前処理設備ヒートケーブル(配管ヒーター用)において、絶縁抵抗値の低下が認められたため、当該ヒートケーブルを点検・修理。	GⅢ	2月27日