

## 2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2019年 3月20日(水)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 3月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	その他	富岡労働基準監督署より2019年3月15日に安全衛生委員会議事概要の未周知について 是正勧告書を受領したことに伴い、過去3ヶ年分を調査した結果、「2018年2月分」、「2018 年4月分」、「2018年7月分」についても、未周知であることが確認されたため、原因調査・対 策検討。 なお、3件分の議事概要については、2019年3月19日に所員へ周知済み。	G I	3月19日	<a href="#">3月22日公表済み</a>  2019.3.25 再審議にて グレード変更 G II→G I

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	3号機	直流125V(3B)蓄電池単一セル交換作業のための操作において、誤った操作スイッチを操 作したことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、予め関連系統の安全処置を行っており、関連系統に影響はない。	G II	3月18日	