

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2019年 3月25日(月)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 3月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	2号機	海水熱交換器建屋地下1階(非管理区域)の廃棄物処理補機冷却系ポンプ(C)軸継手から発煙が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、消防署による現場確認で火災でないと判断された。	G II	3月19日	3月19日公表済み

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	4号機	換気空調系タービン建屋排気ファン(B)出口空気作動ダンパー用電磁弁において、動作不良(動作せず)が認められたため、当該電磁弁を点検・修理。	G III	3月19日	