

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 4月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 発見日 |
|-----|-----|---|------|------|
| 1 | 2号機 | 非常用ディーゼル発電設備(B)機関本体廻りにおいて、油しみ(日常管理範囲内の微少なしみ12箇所)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 | 対象外 | 4月5日 |
| 2 | 4号機 | 電力系統電圧制御装置時刻補正用FMアンテナにおいて、サポートの折損が認められたため、当該アンテナを撤去。 なお、当該装置は停止中のため影響なし。 | 対象外 | 4月6日 |