

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 5月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系海水熱交換器建屋給気処理装置室入口扉において、蝶番部の破損(3箇所中、2箇所)が認められたため、当該蝶番部を交換。	GⅢ	5月15日
2	4号機	プロセス放射線モニター系主排気筒放射線モニター試料採取ポンプ(B)モーター冷却ファンにおいて、フィン(羽根10枚中、9枚)に亀裂が認められたため、当該ファンを交換。	GⅢ	5月15日