

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 5月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室給気エアフィルター(B)差圧指示計において、指示値不良(ファン停止にも関わらず、指示値が残っている)が認められたため、当該差圧指示計を点検・修理。	GⅢ	5月27日
2	サイトバンカ	換気空調系サイトバンカ建屋管理区域排気風量調整ダンパーにおいて、ダンパーリンク機構の変形、脱落及びダンパーの固着が認められたため、当該ダンパーを点検・修理。	GⅢ	5月24日