

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 6月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	使用済燃料プール内の燃料集合体チャンネルボックス上部クリップ(燃料集合体にチャンネルボックスを固定)に一部欠損が認められたが、使用済燃料の貯蔵及び冷却に影響ないものと判断。	GⅢ	6月25日
2	その他	高起動変圧器及び関連機器の点検期限を点検計画に基づき本格点検を2019年6月としていたが、他開閉所設備点検に併せて点検することから、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検期限を2020年11月まで延長。	GⅢ	6月25日