

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 7月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	3号機	使用済燃料プール内に異物らしきもの(ワッシャーらしきもの)があることが認められたため、当該異物らしきものを回収し、混入した原因について調査。	GⅢ	6月27日	<a href="#">6月28日公表済み</a>

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	3・4号廃棄物処理設備	試料採取系タンクベント処理系固化設備機器排気フィルターユニット出口酸素濃度計において、光源ランプ不点灯が認められたため、当該光源ランプを交換。	GⅢ	6月26日	