

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 7月11日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	加熱蒸気系換気空調系加熱蒸気供給弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理	GⅢ	7月10日
2	3・4号廃棄物 処理設備	換気空調系加熱蒸気入口圧力調整弁前弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理	GⅢ	7月10日