

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 7月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	洗濯廃液系ろ過器(B)循環弁において、動作不良(駆動用空気排気口より漏えいがあり弁が閉まらない)が確認されたため、当該弁を点検・修理。 なお、通常停止中は「弁閉」となっているため空気の漏れはなし。	GIII	7月17日