

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 7月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	海水熱交換器建屋高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系冷却ポンプ室機器搬出入水密扉において、ロックレバーの折損(4箇所中1箇所)が認められたため、当該ロックレバーを交換。 なお、当該扉は全閉状態であり扉の水密機能に影響はない。	GⅢ	7月22日