

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 7月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	計測用電源設備主変圧器の点検期限を点検計画に基づき2019年8月としていたが、現在、起動用変圧器1SAが取替中であり、この間、当該設備を点検することにより、所内電源の融通に影響を及ぼすことからリスク低減を図るため、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検期限を2021年1月まで延長。	GⅢ	7月25日