

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 8月 8日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	固体廃棄物貯蔵庫コンテナ倉庫電分電盤において、漏電しゃ断器回路No. 8(コンテナ倉庫周辺外灯)が動作(自動切)していることが認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	8月5日
2	その他	構内に保有しているホイールローダー運転室内エアコン用コンプレッサーファン(2台中1台)において、固着が認められたため、当該ファンを点検・修理。 なお、フロンの漏えいはなし。	対象外	8月5日