

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 8月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	非常用ディーゼル発電設備(B)機関廻り8箇所において、微少な油にじみが認められたため、当該箇所を点検・修理。	対象外	8月22日
2	4号機	換気空調補機冷却系活性炭式希ガスホールドアップ建屋給気処理装置温度試験点において、保温材外れが認められたため、当該保温材を点検・修理。	対象外	8月22日