

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 8月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系コントロール建屋中央制御室冷凍機(A)及び(C)の点検期限を2019年8月としていたが、点検を実施すると夏期期間中に予備機がない状況となることから、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検実施期限を2019年10月まで延長。	GIII	8月28日