

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 9月11日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	緊急放送用音声アナウンス装置において、緊急放送(原子炉スクラム、地震、津波)の音声が出力されない事象が認められたため、当該装置を点検・修理。 なお、緊急時は、所内通話装置の拡声機能により放送可能であるため支障はない。	GIII	9月6日