

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年10月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	1・2号機放射性試料分析室(管理区域)での水質分析業務において、薬品(発煙硝酸)の瓶を落とし、発生したガスが掛かった額に化学外傷が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、身体への放射性物質の付着はなく、診断の結果、休業なしと判断された。	GⅢ	10月8日