

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年11月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	1・2号廃棄物処理設備	1, 2号廃棄物処理建屋1階資材置場(非管理区域)において、保管している潤滑油の状況を確認したところ、双葉地方広域市町村圏組合火災予防条例第46条で定める数量を12リットル超過して保管していたことが認められたため、原因調査・対策検討。	G II	11月6日	11月7日公表済み

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	4号機	取水設備遠隔操作監視装置カメラにおいて、カメラ用ケーブルの切断が認められたため、当該箇所を点検・修理。	G III	11月6日	