

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年11月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名  | グレード | 発見日    |
|-----|-----|--|------|--------|
| 1   | 3号機 | 補機冷却海水系補機冷却海水ポンプ(C)出口配管継手部において、海水の漏えい(約5分に1滴)が認められたため、当該継手部を点検・修理。 | GⅢ   | 11月13日 |