

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年11月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	協力企業が保有している測定器において、測定器内部の部品破損(1台)及び指示値の基準範囲を外れ(3台)ていたことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該測定器を使用して校正した計器は、その精度を超える範囲でないことを確認済み。	GⅢ	11月14日