

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年11月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)2C-1(1A)非常用動力変圧器冷却ファン用運転表示灯において、緑(停止)表示灯の消灯(ソケット破損)が認められたため、当該表示灯を点検・修理。	GⅢ	11月27日