

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年12月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名   | グレード | 発見日    |
|-----|-----|---|------|--------|
| 1   | 4号機 | 計装用圧縮空気系圧縮機(B)ピストン駆動用プーリー(ベルト車)部において、動作不良(ハンドターニングができない)が認められたため、当該部を点検・修理。 | GⅢ   | 12月11日 |