

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年12月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	一次水処理設備純水タンク(A)液位発信器において、指示値不良(実液位約5.6mに対し、0mを指示。「純水タンク水位高/低」警報発生)が認められたため、当該液位発信器を点検・修理。 なお、純水タンク液位は、現場の液位指示計により監視可能なため影響はない。	GⅢ	12月20日