

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 1月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	非常用ディーゼル発電設備(A)燃料噴射弁(No. 2)シート面において、腐食が認められたため、当該部を交換。	GⅢ	1月16日
2	1号機	非常用ディーゼル発電設備(A)燃料噴射ポンプの燃料入口コック弁(No. 16)より油滲みが発見されたため、当該機器の構成部品を交換。	GⅢ	1月17日