

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 1月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系コントロール建屋中央制御室冷凍機(A)蒸発器冷水排水弁において、動作不良(開固着)が認められたため、当該排水弁を点検・修理。	GⅢ	1月20日
2	補助ボイラー	補助ボイラー給水タンク(A)マンホールの蓋及び取付けボルトにおいて、腐食が認められたため、当該部を交換。	GⅢ	1月21日