

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 2月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系熱交換器(A)空気抜き弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	1月30日
2	4号機	試料採取系燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(B)出口試料採取弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	1月31日