

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 2月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	復水補給水系ポンプ(B)入口弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	2月3日
2	4号機	計装用圧縮空気系除湿装置出口露点温度指示計において、指示値不良(通常約-100℃に対し-110℃を表示)が認められたため、当該指示計を点検・修理。	GⅢ	2月3日