

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 2月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 発見日 |
|-----|-------------|--|------|------|
| 1 | 3・4号廃棄物処理設備 | 雑固体廃棄物焼却設備廃油タンク液位指示発信器において、指示値不良(実液位42%程度であるが、指示値がオーバースケール(目盛板上限値超え)し、液位高警報の発生)が認められたため、当該液位指示発信器を点検・修理。 | GIII | 2月4日 |