

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 2月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	残留熱除去機器冷却海水系(A)残留熱除去機器冷却系熱交換器(A)(C)入口海水配管自動空気抜き弁において、シート部に漏えい(海水)が認められたが、漏えい量が極めて微少であり、系統圧力の低下が見られないことから機能上問題ない。	GⅢ	2月5日
2	4号機	換気空調系コントロール建屋中央制御室冷凍機(A)冷却水入口弁及び冷凍機(C)冷却水出口弁の軸封部において、冷却水の漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	2月4日