

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 2月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	海水熱交換器建屋残留熱除去機器海水ポンプ(B)用ホイストクレーンにおいて、動作不良(クレーン移動時に自動停止)が認められたため、当該クレーンを点検・修理。	GⅢ	2月12日
2	3・4号廃棄物処理設備	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)3WS(2B)しゃ断器用補助スイッチにおいて、スイッチの絶縁抵抗値にばらつきが認められたため、当該補助スイッチを交換。	GⅢ	2月13日