

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 2月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)において、伝熱管全4180本中、30本に減肉率50%以下の減肉が認められたため、当該伝熱管に閉止栓取付。	GⅢ	2月21日
2	4号機	消火系泡消火設備薬剤貯蔵槽液面計元弁において、弁ハンドルの破損が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、泡消火設備の機能に問題はなく、使用可能。	GⅢ	2月20日