

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 3月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 4 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	非常用ガス処理系(A)において、「SGTSチャコールフィルタA温度高」警報の頻発が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	3月8日
2	1・2号廃棄物処理設備	1号機廃棄物処理補機冷却海水系海水ポンプ(B)出口側空気抜き弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	3月5日
3	1・2号廃棄物処理設備	1号機廃棄物処理補機冷却海水系海水ポンプ出口側排水弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	3月7日
4	その他	1～4号機プロセス計算機への主排気筒高風向風速等の伝送停止及びモニタリングポストNo. 2高レンジ・低レンジ「機器異常」警報の発生が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	3月6日