

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 3月31日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	固化系冷水ユニット(A)の点検期限を2020年3月としていたが、冷却水ユニット(B)の不具合に伴い工程変更が生じたため、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検期限を2020年9月まで延長。	GIII	3月26日