

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 4月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室冷凍機(B)潤滑油ポンプ軸封部において、油のにじみ(約8秒に1滴)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、応急処置として受け皿を設置済。	GⅢ	4月1日
2	3号機	換気空調系タービン建屋排気ファン(C)において、入口容量制御装置駆動部から駆動用空気の漏えいが認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、空気供給元弁を閉め漏えいは停止。	GⅢ	4月1日