

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 4月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室給気フィルタにおいて、損傷(約5cm×5cm程度の穴、5箇所)が認められたため、当該フィルタを交換。 なお、給気ファン運転に影響はない。	GⅢ	4月14日