

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 4月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系コントロール建屋常用電気品室給気フィルターにおいて、損傷(約10cm程度の破れ)が認められたため、当該フィルターを交換。 なお、当該ファンの運転に影響はない。	GⅢ	4月20日
2	1・2号廃棄物処理設備	ランドリーセンター分電盤(P-3)洗濯脱水機(1C)用漏電しゃ断器において、動作不良(「入」操作をしたが「切」位置に戻る)が認められたため、当該漏電しゃ断器を交換。	GⅢ	4月20日