

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 5月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	プロセス計算機入出力装置において、「プロセス入出力装置4 PIO3-A1 PI/O異常」情報の発生が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、プラント監視に影響はない。	GⅢ	5月15日
2	4号機	換気空調系活性炭式希ガスホールドアップ建屋給気ファン(B) 出口側キャンバスタクト(たわみ継手部、非管理区域)において、微少の空気漏えい(4箇所)が認められたため、当該箇所を点検・修理。	GⅢ	5月15日