

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 6月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	他電力にて確認された「非常用ディーゼル発電設備潤滑油系配管フランジ接続プレートオリフィス取付方向相違」を受け、調査を実施したところ、同様の不備が非常用ディーゼル発電設備(B)清水膨張タンク廻りオリフィスに認められたため、対策実施。	GⅢ	6月1日
2	4号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器シーケンサ(再生・逆洗工程の制御装置)において、動作不良(出力信号不良)が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	5月28日