

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 6月30日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 発見日 |
|-----|-----------------|--|------|-------|
| 1 | 3・4号廃棄物 処理設備 | 固化系運転監視システムにおいて、「SOL系コントローラ軽故障(2系)」警報の発生が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該システムは、1系のコントローラにて制御中であり、固化系の監視・操作に影響はない。 | GⅢ | 6月27日 |