

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 7月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理設備高電導度廃液系貯留槽試料採取弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	6月29日
2	その他	委託契約請求手続きにおいて、マニュアルに定める手続きの不備が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	6月26日
3	その他	当所構内にて保有している電源車において、周波数指示計及び電圧指示計の指示値不良(指示値のハンテング)が認められた。 なお、当該電源車は除却対象車両のため除却手続きを行い、マニュアルから本車両の記載を削除。	GⅢ	6月29日