

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 7月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 3 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 発見日 |
|-----|-------------|---|------|-------|
| 1 | 2号機 | 移動式炉内計装系弁制御電源において、「DC125V(B)地絡」警報発生が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、応急処置として配線用しゃ断器を開放済。 | GⅢ | 7月11日 |
| 2 | 1・2号廃棄物処理設備 | 遠隔操作監視装置カメラNo.6(機器搬入口)及びNo.11(洗濯廃液系乾燥機制御盤)において、映像不良(映像が映らない)が認められたため、当該カメラを点検・修理。 | GⅢ | 7月10日 |
| 3 | 3・4号廃棄物処理設備 | 固化系固化材供給流量積算検出スイッチにおいて、動作不良(流量指示値と設定値が表示されず)が認められたため、当該検出スイッチを点検・修理。 | GⅢ | 7月10日 |