

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 7月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	高電導度廃液系中和装置水素イオン濃度指示計(A)洗浄工程において、指示値不良(洗浄 流量の指示値が出力せず)が認められたため、当該指示計及び配管を点検・修理。 なお、B系で水素イオン濃度測定が可能であることから影響はない。	GIII	7月13日